



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 4446

- 1. Adressat:** Gemeinde Gremersdorf-Buchholz
- Amt Franzburg-Richtenberg-
Ernst-Thälmann-Straße 71
18461 Franzburg
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 22.01.2016
- erteilt durch:** Landrat des Landkreises Vorpommern-Rügen
Aktenzeichen: WE 8/13073/034/96664/050/15
- 3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleitung des durch Gruppenkläranlage gereinigten Abwassers
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Graben 33/14
Ort: Pöglitz
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):
Rechtswert Hochwert
33359434 6000407
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der Kläranlage behandelten häuslichen Abwassers
- 7. Maß:** Einwohnerwerte: max. 60
- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Einleitmenge: | |
| Abwassermenge: | 9 m ³ /d |
| Jahresschmutzwassermenge: | 260.000 m ³ |
| Beschaffenheit: | |
| Parameter: | einzuhaltender |
| Überwachungswert: | |
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 150 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB 5) | 40 mg/l |
| Stickstoff gesamt als Summe von Ammonium-,
Nitrit- und Nitratstickstoff (N ges. anorg.) | 110 mg/l |
| Phosphor gesamt (P ges.) | 15 mg/l |
- 8. Befristung:** 31.12.2025

Wasserbuchblatt Nr.: 4446
Seite 1

In das Wasserbuch eingetragen am 21.06.2016.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 4446 Seite 2
