



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

## Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 4456

- 1. Adressat:** Zweckverband Grevesmühlen  
Karl-Marx-Straße 7 - 9  
23936 Grevesmühlen
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 09.09.2015
- erteilt durch:** Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg  
**Aktenzeichen:** 66.11-10/10-74029-067-15
- 3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts  
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung  
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Maurine  
Ort: Groß Siemz  
*Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):*  
Rechtswert Hochwert  
33231990 5971020
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der mechanisch-biologischen Kläranlage Groß Siemz  
(Kompaktscheibentauchkörper) gereinigten Abwassers
- 7. Maß:** Einwohnerzahl: 170 (GK 1)
- |  |                      |
|--|----------------------|
| Einleitmenge:  |                      |
| Abwassermenge:   | 21 m <sup>3</sup> /h |
| Trockenwetterabfluss:  | 14 m <sup>3</sup> /d |
| Jahresschmutzwassermenge:  | 4.946 m <sup>3</sup> |
| Beschaffenheit:  |                      |
| Parameter:   | einzuhaltender       |
| Überwachungswert:  |                      |
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)  | 150 mg/l             |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB 5)   | 40 mg/l              |
| Stickstoff gesamt als Summe von Ammonium-,<br>Nitrit- und Nitratstickstoff (N ges. anorg.) | 50 mg/l              |
| Phosphor gesamt (P ges.)   | 15 mg/l              |

In das Wasserbuch eingetragen am 20.07.2016  
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 4456 Seite 2
--------------------------------------