



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 448

- 1. Adressat:** Gemeinde Altenpleen
über Amt Altenpleen
Parkstraße 2
18445 Altenpleen
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 03.04.1996 in der Fassung des 3. Änderungsbescheides vom 15.09.2006
erteilt durch: Landrat des Landkreises Nordvorpommern
Aktenzeichen: WE 8/13057/005/136/037/96
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 1986 (BGBl. I S. 1529, ber. S. 1654), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 27. Juni 1994 (BGBl. I S. 1440)
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Abwasser aus der Ortslage Nisdorf in den Graben 9 A
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Graben 9 A
Ort: Altenpleen / Nisdorf
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):
Rechtswert Hochwert
33362874 6028294
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der mechanisch-biologischen Kläranlage in Nisdorf behandelten Abwassers
- 7. Maß:** Abwassermenge:
- | | 1. Ausbaustufe
(150 EW) | 2. Ausbaustufe ab 1997
(300 EW) |
|---------------------|---|--|
| Trockenwetterabfluß | QdT = 28,125 m ³ /d
Qh = 3,51 m ³ /h | QdT = 56,25 m ³ /d
Qh = 7,03 m ³ /h |
- Jahrsschmutzwassermenge ab 01.01.2006 11.500,00 m³/a
- Beschaffenheit:
- | Parameter | Überwachungswerte |
|---------------------------------------|-------------------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 150 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 40 mg/l |
| Phosphor ges. (Pges.) | 20 mg/l |
| Stickstoff ges. (Nges) als Summe von | 100 mg/l |

Ammonium-, Nitrit-und Nitratstickstoff

8. Befristung: 31.12.2016

In das Wasserbuch eingetragen am 06.01.2000 , gelöscht am 02.02.2017.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 448 Seite 2
