



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

## Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 4501

- 1. Adressat:** Zweckverband Wasser/Abwasser  
Mecklenburgische Schweiz  
Gasstraße 26  
17166 Teterow
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 01.09.2016
- erteilt durch:** Landrat des Landkreises Rostock (seit 04.09.2011)  
**Aktenzeichen:** A/72066/058/16
- 3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts  
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung  
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Nr. 200/393  
Ort: Küsserow Hof  
*Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):*  
Rechtswert Hochwert  
33347544 5970513
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der mechanisch-biologischen Reinigungsanlage  
über die örtliche Vorflut behandelten Abwassers
- 7. Maß:** GK 1 130 EW
- Einleitmenge:
- |  |                         |
|--|-------------------------|
| Trockenwetterabfluss (einschl. 30 % Fremdwasser) | 29,3 m <sup>3</sup> /d  |
| Jahresschmutzwassermenge                         | 6.000 m <sup>3</sup> /a |
- Beschaffenheit:
- |           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| Parameter | einzuhaltende Überwachungswerte |
| CSB       | 110 mg/l                        |
| BSB 5     | 25 mg/l                         |

In das Wasserbuch eingetragen am 21.10.2016  
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 4501 Seite 2
--------------------------------------