



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 4679

- 1. Adressat:** Zweckverband Wasserversorgung und
Abwasserentsorgung Grimmen
Grellenberger Straße 60
18507 Grimmen
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 01.12.2016
(gilt ab 01.01.2017)
erteilt durch: Landrat des Landkreises Vorpommern-Rügen
Aktenzeichen: WE/13073/090/96558/174/16
- 3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Vorflut Graben 7
Ort: Brandshagen
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):
Rechtswert Hochwert
33382781 6010901
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der Kläranlage Brandshagen behandelten Abwassers
- 7. Maß:** Einwohnerwerte: max. 4000 EW
Einleitmenge:
Tagesabwassermenge 4630 m³/d (0,08 m³/E*d)
Fremdwassermenge (Q = 30 %) 72 m³/d
Trockenwetterabfluss 312 m³/d

festgesetzte Jahresschmutzwassermenge: 120.000 m³/a

Beschaffenheit
Parameter: einzuhaltender
Überwachungswert:
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 90 mg/l
Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) 20 mg/l
Stickstoff gesamt 18 mg/l
Phosphor gesamt 8 mg/l

Zusätzlich gelten die Schwellenwerte der Anlage zu § 3 AbwAG.

Wasserbuchblatt Nr.: 4679
Seite 1

8. Befristung: 31.12.2031

In das Wasserbuch eingetragen am 09.03.2017.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 4679 Seite 2
