



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern Wasserbuchblatt Nr.: 4820

- 1. Adressat:** privat
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 26.06.2017
- erteilt durch:** Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern
Aktenzeichen: 2017/047-2/9697/E8/2968
- 3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Peenestrom
Ort: Rankwitz
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):
Rechtswert Hochwert
33429907 5976868
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der vollbiologischen Kläranlage gereinigten Abwassers (belüftete Festbetтанlage Typ 3K PLUS)
- 7. Maß:** Menge:
Einwohnerwerte:
Abwasser aus einer Wohneinheit 4 EW
Abwasser aus den Ferienunterkünften 10 EW
Abwasser aus dem Gaststättenbetrieb 160 EW
- Einleitmenge:
max. Trockenwetterabfluss 14 m³/d
Jahresschmutzwassermenge 400 m³/a
- Beschaffenheit:
Parameter
- | | einzuhaltender Überwachungswert |
|--|---------------------------------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 150 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen (BSB5) | 40 mg/l |
| Stickstoff gesamt, anorganisch (Nges.,anorg.) | 40 mg/l |
| Phosphor gesamt (Pges.) | 15 mg/l |
| absorbierbar organisch gebundene Halogene (AOX) | 100 µg/l |

Wasserbuchblatt Nr.: 4820
Seite 1

8. Befristung: 31.12.2025

In das Wasserbuch eingetragen am 05.09.2017.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 4820 Seite 2
