



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern Wasserbuchblatt Nr.: 4821

- 1. Adressat:** WasserZweckVerband Malchin Stavenhagen
Schultetusstraße 56
17153 Stavenhagen
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 12.04.2012
erteilt durch: Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte
Aktenzeichen: KAZ-52015-001-12
- 3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: L 640
Ort: Sülten
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):
Rechtswert Hochwert
33364480 5944552
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der zentralen Abwasserbehandlungsanlage der Ortslage Sülten gereinigten Abwassers
- 7. Maß:** Menge:
Einleitmenge (ab 01.07.2012):
Abwassermenge (mittel) = 1,68 m³/h
Trockenwetterabfluss (mittel) = 20,16 m³/d
Jahresschmutzwassermenge = 7.358 m³/a
- | Beschaffenheit:
Parameter | einzuhaltender
Überwachungswert |
|---|------------------------------------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 150 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 40 mg/l |
| Stickstoff gesamt als Summe von Ammonium-, Nitrit- und Nitratstickstoff | 70 mg/l |
| Phosphor gesamt (Pges) | 8 mg/l |

In das Wasserbuch eingetragen am 05.09.2017
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 4821 Seite 2
