



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 4869

- 1. Adressat:** Gemeinde Kenz-Küstrow
über Amt Barth
Teergang 2
18356 Barth
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 28.11.2017
- erteilt durch:** Landrat des Landkreises Vorpommern-Rügen
Aktenzeichen: WE 8/13073/043/965519/145/17
- 3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: 47/2
Ort: Küstrow
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):

Rechtswert Hochwert

33355947 6025307
- 6. Zweck:** Beseitigung des in einer Scheibentauchkörperanlage behandelten Abwassers
für die Ortsteile Küstrow und Dabitz
- 7. Maß:** Einwohnerwerte: 170 EW
- Einleitmenge:
Tagesabwassermenge: 20,40 m³/d (Trockenwetter)
25 % Fremdwasserzuschlag: 5,10 m³/d
max. Einleitmenge 25,50 m³/d = 0,29 l/s
- festgesetzte Jahresschmutzwassermenge: max. 10.000 m³/a
- Beschaffenheit:
- | Parameter | einzuhaltender
Überwachungswert |
|---|------------------------------------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 150 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 40 mf/l |
| Stickstoff ggesamt als Summe von
Ammonium-, Nitrit- und Nitratstickstoff | 40 mg/l |
| Phosphor gesamt | 14 mg/l |

Wasserbuchblatt Nr.: 4869
Seite 1

8. Befristung: 31.12.2027

In das Wasserbuch eingetragen am 18.01.2018.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 4869 Seite 2
