



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 4886

- 1. Adressat:** Abwasserzeckverband Körkwitz
Der Verbandsvorsteher
Am Klärwerk 1
18311 Ribnitz-Damgarten
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 28.11.2017
- erteilt durch:** Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern
Aktenzeichen: 2017/272/9651/§8
- 3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einbringen von Stoffen in Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Ribnitzer See
Ort: Körkwitz
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):
Rechtswert Hochwert
33329601 6015495
- 6. Zweck:** Einleiten des in der KA mechanisch - biologisch behandelten häuslichen und gewerblichen Abwassers in die Ribnitzer See
- 7. Maß:** Abwassermenge: Qh max: 550m³/h und Qd max: 12.000 m³/d
Trockenwetterabfluss Qt (h) 350 m³/h und QT (d) 4.500 m³/d
Jahresschmutzwassermenge: 1.800.000 m³/a
- | Parameter | einzh. Überwachungswert | Probenahmeart |
|----------------------------|-------------------------|----------------|
| Ch. Sauerstoff (CSB) | 90 mg/l | 2-h Mischprobe |
| Bioch. Sauerstoff (BSB5) | 20 mg/l | 2-h Mischprobe |
| Ammonim-Stickstoff (NH4-N) | 10 mg/l | 2-h Mischprobe |
| Stickstoff ges. | 18 mg/l | 2-h Mischprobe |
| Phosphor ges. | 1 mg/l | 2-h Mischprobe |

In das Wasserbuch eingetragen am 07.02.2018 , berichtigt am 22.03.2022.

Das Wasserbuchblatt umfaßt die Seite 1.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.