



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern Wasserbuchblatt Nr.: 49

- 1. Adressat:** privat
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 05.05.1997
- erteilt durch:** Landrat des Landkreises Parchim
Aktenzeichen: 29/95
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Bekanntmachung der Neufassung vom 12. November 1996 (BGBl. I S. 1695) in Verbindung mit § 13 des Wassergesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG) vom 30. November 1992 (GVOBl. M-V S. 669), geändert durch Gesetz vom 2. März 1993 (GVOBl. M-V S. 178)
- 4. Benutzungsart:** Einleitung von Abwasser aus der Hotelanlage Slate in den Roten Bach
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Roter Bach
Ort: Parchim / OT Slate
- Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):*
Rechtswert Hochwert
33290067 5920575
- 6. Zweck:** Ableitung des in der biologischen Tropfkörper-Kläranlage Fährsteig 2 in Slate behandelten Abwassers
- 7. Maß:** Abwassermenge:
Gaststätte 9,0 m³/d
Hotel 3,3 m³/d
Gesamt: 12,3 m³/d
- Jahresschmutzwassermenge: 4.490 m³/a
- | Beschaffenheit: Parameter | einzuhaltende Überwachungswerte |
|--|---------------------------------|
| 1. Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 150 mg/l |
| 2. Biologischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen (BSB5) | 40 mg/l |
| 3. Temperatur | < 25 °C |
| 4. pH-Werte min. | 6,5 |
| max. | 8,0 |
| 5. direkt abscheidbare lipophile Leichtstoffe | 5,0 mg/l |

8. Befristung: 31.12.2010

In das Wasserbuch eingetragen am 05.05.1998 , berichtigt am 18.12.1998.
Das Wasserbuchblatt umfaßt die Seite 1.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.