



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 4930

- 1. Adressat:** Gemeinde Trinwillershagen
über Amt Barth
Teergang 2
18356 Barth
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 12.01.2018
- erteilt durch:** Landrat des Landkreises Vorpommern-Rügen
Aktenzeichen: WE/8/13073/094/96532/150/17
- 3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Graben 36/T/1
Ort: Trinwillershagen
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):
Rechtswert Hochwert
33345309 6014555
- 6. Zweck:** Beseitigung des in einer Tropfkörperanlage behandelten Abwassers
- KA Trinwillershagen
- 7. Maß:** Kapazität: 700 EW GK 1
Einleitmenge:
Tagesabwassermenge: 66 m³/d (0,1 m³/EW x d)
50 % Fremdwasserzuschlag: 33 m³/d
max. Einleitmenge 100 m³/d = 8,10 l/s

festgesetzte Jahresschmutzwassermenge: max. 35.000 m³/a

Beschaffenheit:
Parameter einzuhaltender
Überwachungswert
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 150 mg/l
Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) 40 mg/l
Phosphor gesamt 2 mg/l
Stickstoff gesamt als Summe von Ammonium-,
Nitrit- und Nitratstickstoff 40 mg/l
- 8. Befristung:** 31.12.2027

Wasserbuchblatt Nr.: 4930
Seite 1

In das Wasserbuch eingetragen am 17.07.2018.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 4930 Seite 2
