



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 5093

- 1. Adressat:** Zweckverband Wasserversorgung und
Abwasserbeseitigung Grimmen
Grellenberger Straße 60
18507 Grimmen
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 15.12.2017
- erteilt durch:** Landrat des Landkreises Vorpommern-Rügen
Aktenzeichen: WE8/13057/090/96559/146/17
- 3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Graben 10
Ort: Tremt
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):
Rechtswert Hochwert
33389549 6006863
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der Kläranlage Tremt behandelten Abwassers
aus der Ortslage Kirchdorf und Tremt
- 7. Maß:** Menge:
Einwohnerwerte (EW): 500 EW GK 1
Schmutzwasserzufluss (Qs) 45,00 m³/d (0,09 m³/(E x d))
Trockenwetterabfluss (QT) 13,50 m³/d bei QF = 30 %
Gesamt: 58,50 m³/d
Einleitmenge 0,68 l/s

Jahresschmutzwassermenge (JSM): 18.000 m³/a

Beschaffenheit:
Parameter einzuhaltender
Überwachungswert
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 150 mg/l
Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) 40 mg/l
Phosphor gesamt 10 mg/l
Stickstoff anorg. gesamt als Summe aus
NO₃-, NO₂- und NH₄-Stickstoff 50 mg/l

8. Befristung: 31.12.2032

In das Wasserbuch eingetragen am 28.02.2019.

Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 5093 Seite 2
