



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 5100

- 1. Adressat:** Zweckverband Wasserversorgung und
Abwasserbeseitigung Grimmen
Grellenberger Straße 60
18507 Grimmen
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 28.11.2017
- erteilt durch:** Landrat des Landkreises Vorpommern-Rügen
Aktenzeichen: WE 8/13057/090/96566/142/17
- 3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Graben 16/3/2
Ort: Bremerhagen
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):

Rechtswert Hochwert

33379443 6001875
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der Teichanlage behandelten
kommunalen Abwassers
- 7. Maß:** Menge:
Einwohnerwerte (EW): max. 215 EW
Schmutzwasserzufluss (Qs): 17,20 m³/d (0,08 m³/(E x d))
Trockenwetterabfluss (QT) 5,16 m³/d bei QF = 30 %
Gesamt: 22,36 m³/d
Einleitmenge: 0,26 l/s

Jahresschmutzwassermenge (JSM): 4.000 m³/a

Beschaffenheit:
Parameter einzuhaltender
Überwachungswert
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 135 mg/l
Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) 35 mg/l
Phosphor gesamt 8 mg/l
Stickstoff anorg. gesamt als Summe aus
NO₃-, NO₂- und NH₄-Stickstoff 20 mg/l

Wasserbuchblatt Nr.: 5100
Seite 1

8. Befristung: 31.12.2032

In das Wasserbuch eingetragen am 01.03.2019.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 5100 Seite 2
