



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 5127

- 1. Adressat:** Wasserversorgungs- und Abwasserzweckverband
Güstrow-Bützow-Sternberg
Carl-Hopp-Straße 1
18069 Rostock
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 30.11.2018
- erteilt durch:** Landrat des Landkreises Rostock (seit 04.09.2011)
Aktenzeichen: A/72061/136/18
- 3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: 04.10.02
Ort: Kuhs
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):
Rechtswert Hochwert
33318551 5970582
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der Abwasserreinigungsanlage Kuhs
behandelten Abwassers
- 7. Maß:** Menge:
Kapazität 800 EW GK 1
Qd max. bei Trockenwetter 125 m³/d

festgesetzte Jahresschmutzwassermenge: 20.000 m³/a

Beschaffenheit:
Parameter einzuhaltender Überwachungswert
CSB 150 mg/l
BSB5 40 mg/l
Pgesamt 13 mg/l
Nanorg.gesamt 50 mg/l

In das Wasserbuch eingetragen am 19.03.2019
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 5127 Seite 2
