



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 5147

- 1. Adressat:** Gemeinde Neu Bartelshagen
über das Amt Niepars
Gartenstraße 69b
18442 Niepars
- 2. Bescheid:** wasserrechtliche Erlaubnis vom 08.04.2019
- erteilt durch:** Landrat des Landkreises Vorpommern-Rügen
Aktenzeichen: WE8/13073/058/96553/169/19
- 3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Graben 3/3
Ort: Neu Bartelshagen
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):
Rechtswert Hochwert
33360957 6024170
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der Kläranlage Neu Bartelshagen
behandelten Abwassers
- 7. Maß:** Menge:
angeschlossene Einwohner (EW) 150
tägliche Abwassermenge 15 m³/d
Fremdwasser 1,5 m³/d
max. tägliche Gesamtmenge 16,5 m³/d

festgesetzte Jahresschmutzwassermenge: 6.000 m³/a

Beschaffenheit:
Parameter einzuhaltender Überwachungswert
CSB 150 mg/l
BSB5 40 mg/l
- 8. Befristung:** 30.04.2029

In das Wasserbuch eingetragen am 02.05.2019.

Das Wasserbuchblatt umfaßt die Seite 1.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.