



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 5241

- 1. Adressat:** Abwasserzweckverband Marlow-Bad Sülze
Am Markt 1
18334 Bad Sülze
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 28.08.2018
erteilt durch: Landrat des Landkreises Vorpommern-Rügen
Aktenzeichen: WE8/13073/055/96526/141/18
- 3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: 31/12
Ort: Fahrenhaupt
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):
Rechtswert Hochwert
33340663 6000473
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der Kläranlage Fahrenhaupt behandelten Abwassers
- 7. Maß:** Menge
Angeschlossene Einwohner (EW): 80
Größenklasse: 1
Tägliche Abwassermenge: 6,80 m³/d
Fremdwasser 3,40 m³/d
Max. tägliche Gesamtmenge: 10,20 m³/d
Festgesetzte Jahresschmutzwassermenge: 2.400 m³
- Beschaffenheit:
- | Parameter | einzuhaltender Überwachungswert |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 150 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 40 mg/l |
| Phosphor (Pges) bis 31.03.2017 | 14 mg/l |
| Phosphor (Pges) ab 01.04.2017 | 18 mg/l |
| Stickstoff (Nges) bis 31.03.2017 | 70 mg/l |
| Stickstoff (Nges) ab 01.04.2017 | 80 mg/l |

Wasserbuchblatt Nr.: 5241
Seite 1

8. Befristung: 31.12.2028

In das Wasserbuch eingetragen am 18.03.2020.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

| |
|--------------------------------------|
| Wasserbuchblatt Nr.: 5241 Seite 2 |
|--------------------------------------|