



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 5260

- 1. Adressat:** Zweckverband Radegast
Schloßplatz 7
19217 Holdorf
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 06.02.2018
erteilt durch: Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg
Aktenzeichen: 66.11-10/10-74054-008-17
- 3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Stepenitz
Ort: Mühlen Eichsen
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):
Rechtswert Hochwert
33252690 5964067
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der Kläranlage Mühlen Eichsen behandelten Abwassers
- 7. Maß:** Menge
Angeschlossene Einwohner: max. 5.000 EW
Abwassermenge: 575 m³/d
Trockenwetterabfluss: 500 m³/d
Jahresschmutzwassermenge: 182.500 m³/a
- | Beschaffenheit
Parameter | einzuhaltender
Überwachungswert |
|--|--|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 80 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 25 mg/l |
| Ammoniumstickstoff (NH ₄ -N) | 5 mg/l |
| Stickstoff gesamt als Summe | |
| Ammonium-, Nitrit- und Nitratstickstoff (Nges) | 10 mg/l |
| Phosphor gesamt (Pges) | 5mg/l mit Fertigstellung der
Phosphorfällstation 2 mg/l |

Wasserbuchblatt Nr.: 5260
Seite 1

In das Wasserbuch eingetragen am 16.04.2020
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 5260 Seite 2
