



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

## Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 5261

- 1. Adressat:** Zweckverband Grevesmühlen  
  
Karl-Marx-Straße 7 - 9  
23936 Grevesmühlen
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 30.04.2018  
  
**erteilt durch:** Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg  
**Aktenzeichen:** 66.11-10-74016-013-18
- 3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Rol3 (Rolofshäger Graben)  
Ort: Rolofshagen  
*Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):*  
  
Rechtswert Hochwert  
  
33248505 5979617
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der Kläranlage Rolofshagen (Belebungsanlage) behandelten Abwassers
- 7. Maß:** Menge  
Angeschlossene Einwohner: max. 310 EW  
Trockenwetterabfluss: 44 m<sup>3</sup>/d  
Jahresschmutzwassermenge: 16.000 m<sup>3</sup>/a
- | Beschaffenheit<br>Parameter                    | einzuhaltender<br>Überwachungswert |
|--|------------------------------------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)              | 150 mg/l                           |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5)          | 40 mg/l                            |
| Stickstoff gesamt als Summe                    |                                    |
| Ammonium-, Nitrit- und Nitratstickstoff (Nges) | 50 mg/l                            |
| Phosphor gesamt (Pges)                         | 15 mg/l                            |

Wasserbuchblatt Nr.: 5261  
Seite 1

In das Wasserbuch eingetragen am 16.04.2020  
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 5261 Seite 2
--------------------------------------