



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern Wasserbuchblatt Nr.: 5309

- 1. Adressat:** SHZ Rist Touristik & Wellness KG
Seeufer 11
17207 Ludorf OT Zielow
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 09.11.2017
erteilt durch: Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte
Aktenzeichen: 662/KA/131370/02/2017
- 3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Mür-057-000
Ort: Zielow
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):
Rechtswert Hochwert
33346323 5913843
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der Kläranlage Seehotel Zielow behandelten Abwassers
- 7. Maß:** Menge
Einwohnerwerte: 110 EW GK 1
Abwassermenge (Trockenwetterabfluss): 11 m³/d
Jahresschmutzwassermenge: 2700 m³/a
- | Beschaffenheit
Parameter: | einzuhaltender
Überwachungswert |
|--|------------------------------------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 150 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 40 mg/l |
| Stickstoff als Summe von Ammonium-, Nitrit- und Nitratstickstoff (Nges) | 80 mg/l |
| Phosphor gesamt (Pges) | 10 mg/l |
- 8. Befristung:** 31.12.2027

Wasserbuchblatt Nr.: 5309
Seite 1

In das Wasserbuch eingetragen am 13.05.2020.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

| |
|--------------------------------------|
| Wasserbuchblatt Nr.: 5309 Seite 2 |
|--------------------------------------|