



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 5323

- 1. Adressat:** Hausverwaltung auf Rügen GmbH
Elisenstraße 12
18586 Ostseebad Göhren
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 06.02.2019
erteilt durch: Landrat des Landkreises Vorpommern-Rügen
Aktenzeichen: WE 056/KA/01/2019
- 3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Grundstücksgraben
Ort: Alt Reddevitz
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):
Rechtswert Hochwert
33410060 6019848
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der Tropfkörper-Kläranlage Ferienobjekt Höfthus behandelten Abwassers
- 7. Maß:** Menge
Einwohnerwerte: 75 EW

Abwassermenge (einschl. Fremdwasser):
stündlich 0,95 m³/h
täglich 9,45 m³/d
jährlich 3.449,20 m³/a

Festgesetzte Jahresschmutzwassermenge: 1.100 m³/a
- | Beschaffenheit
Parameter | einzuhaltender
Überwachungswert |
|--|------------------------------------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 150 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 40 mg/l |
| Phosphor gesamt (Pges.) | 10 mg/l |
| Stickstoff gesamt (Summenbildung aus
NH3-N, NH2-N, NH4-N) | 80 mg/l |

Wasserbuchblatt Nr.: 5323
Seite 1

8. Befristung: 31.12.2034

In das Wasserbuch eingetragen am 18.05.2020.

Das Wasserbuchblatt umfaßt 2Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 5323 Seite 2
