



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

## Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern Wasserbuchblatt Nr.: 5365

- 1. Adressat:** D.H.-Dunes Houses GmbH  
Wetzlarer Straße 60  
14482 Potsdam
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 17.04.2020  
**erteilt durch:** Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte  
**Aktenzeichen:** 662/KA/71176/01/2020
- 3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Grundwasser  
Ort: Zielow  
*Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):*  
Rechtswert Hochwert  
33346448 5913396
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der Kläranlage behandelten häuslichen Abwassers des Objektes "Haus Heinz am See" Zielow
- 7. Maß:** Menge:  
Abwassermenge (Trockenwetterabfluß): 15 m<sup>3</sup>/d  
Jahresschmutzwassermenge: 2000 m<sup>3</sup>/a
- | Beschaffenheit<br>Parameter:   | einzuhaltender<br>Überwachungswert |
|--|------------------------------------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)  | 150 mg/l                           |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5)                                      | 40 mg/l                            |
| Stickstoff als Summe von Ammonium-,<br>Nitrit- und Nitratstickstoff (Nges) | 80 mg/l                            |
| Phosphor gesamt (Pges)   | 10 mg/l                            |
- 8. Befristung:** 31.12.2035

Wasserbuchblatt Nr.: 5365  
Seite 1

In das Wasserbuch eingetragen am 02.06.2020.  
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 5365 Seite 2
--------------------------------------