



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 5374

- 1. Adressat:** "Seewarte" Gastronomiebetriebsgesellschaft mbH
Paulsdamm 02
19055 Schwerin
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 12.12.2018
erteilt durch: Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Schwerin
Aktenzeichen: 36.1.3.Bo.102.18
- 3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: 5929 (Langer Graben)
Ort: Schwerin
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):
Rechtswert Hochwert
33265509 5953581
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der Kläranlage "Seewarte" behandelten Abwassers
- 7. Maß:** Menge
Einwohnerwerte: 118 EW
Abwassermenge: max. Qd = 9,4 m³/d
Jahresschmutzwassermenge: Qa = 3.430 m³/a
- | Beschaffenheit
Parameter: | einzuhaltender
Überwachungswert |
|--|------------------------------------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 150 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 40 mg/l |
| Stickstoff als Summe von Ammonium-,
Nitrit- und Nitratstickstoff (Nges) | 45 mg/l |
| Phosphor gesamt (Pges) | 10 mg/l |
| ph-Wert | 6,5 - 10,0 |
- 8. Befristung:** 31.12.2028

In das Wasserbuch eingetragen am 05.06.2020.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 5374 Seite 2
