



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 5668

- 1. Adressat:** Zweckverband Wasserversorgung und
Abwasserbeseitigung Grimmen
Grellenberger Straße 60
18507 Grimmen
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 20.02.2019
- erteilt durch:** Landrat des Landkreises Vorpommern-Rügen
Aktenzeichen: WE8/13073/029/96668/091/19
- 3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: 15:0:RB (Roter Brückengraben)
Ort: Glewitz
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):
Rechtswert Hochwert
33363900 5987006
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der Teichkläranlage Glewitz behandelten Abwassers
- 7. Maß:** Menge:
Angeschlossene Einwohner (EW): 300 GK 1
Tägliche Abwassermenge: 30 m³/d
Fremdwasser (30 %): 9 m³/d
Max. tägliche Gesamtmenge: 39 m³/d
Festgesetzte Jahresschmutzwassermenge: 6.000 m³
- | Beschaffenheit:
Parameter | einzuhaltender
Überwachungswert |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 135 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 35 mg/l |
| Phosphor (Pges) | 10 mg/l |
| Stickstoff (Nges) | 50 mg/l |
- 8. Befristung:** 31.12.2028

Wasserbuchblatt Nr.: 5668
Seite 1

In das Wasserbuch eingetragen am 25.01.2021.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 5668 Seite 2
