



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 6038

- 1. Adressat:** Hotel Mecklenburg-Vorpommern GmbH
Schloßhotel Burg Schlitz
Burg Schlitz 2
17166 Hohen Demzin
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 18.07.2019
- erteilt durch:** Landrat des Landkreises Güstrow
Aktenzeichen: Reg.-Nr. Z/A/2045/08/19
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245)
in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Abwasser in ein oberirdisches Gewässer - L751
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: L 751
Ort: Burg Schlitz
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):
Rechtswert Hochwert
33337834 5953160
- 6. Zweck:** Einleiten von Stoffen in Gewässer
- 7. Maß:** Einleitmengen: (100 EW)
- Trockenwetterabfluss pro Tag: 16,50 m³/d
(einschl. 10% Fremdwasser)
Trockenwetterabfluss pro Stunde: 1,56 m³/h
- Beschaffenheit:
- | Parameter | Überwachungswert |
|---------------------------------------|------------------|
| chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 110 mg/l* |
| biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 20 mg/l* |

* Probenahme = qualifizierte Stichprobe

In das Wasserbuch eingetragen am 30.11.2021.

Das Wasserbuchblatt umfaßt die Seite 1.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

