



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

## Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 604

- 1. Adressat:** Zweckverband Grevesmühlen  
Karl-Marx-Straße 9  
23936 Grevesmühlen
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 14.11.1996 in der Fassung des 1. Änderungsbescheides vom 20.01.2004 und des 2. Änderungsbescheides vom 10.03.2005  
**erteilt durch:** Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg  
**Aktenzeichen:** 66.01-10/20-08104-094-96
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 1986 (BGBl. I S. 1529, ber. S. 1654), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12. September 1996 (BGBl. I S. 1354)
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Abwasser in den Naschendorfer Graben
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Naschendorfer Graben  
Ort: Plüschow
- | <u>Karte</u>  | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|---------------|-----------------|-------------------|
| N-32-83-B-c-3 | 5972110         | 2649730           |
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der Kombikläranlage (Belebungsanlage mit getauchtem Festbeet) für 350 EW behandelten Abwassers aus der Ortslage Naschendorf
- 7. Maß:**
- |                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Einleitmenge:                   |                          |
| Ausbaugröße                     | 350 EW                   |
| Abwassermenge (30% Fremdwasser) | 54,6 m <sup>3</sup> /d   |
| Jahresschmutzwassermenge        | 16.000 m <sup>3</sup> /a |
- 
- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Beschaffenheit:   |                                 |
| Parameter   | einzuhaltende Überwachungswerte |
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)   | 150 mg/l*                       |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5)                                       | 40 mg/l*                        |
| Stickstoff ges.(Nges) als Summe aus Ammonium-, Nitrit- und Nitratstickstoff | 50 mg/l*                        |
| Phosphor ges. (Pges)  | 15 mg/l*                        |

\* Probenahmeart = qualifizierte Stichprobe

**8. Befristung:** 31.12.2010

In das Wasserbuch eingetragen am 22.06.2000, geändert am 06.02.2006.  
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 604 Seite 2
-------------------------------------