



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern Wasserbuchblatt Nr.: 6108

- 1. Adressat:** Zweckverband Wismar
Windmühlenweg 4
23972 Lübow
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 25.05.2022
erteilt durch: Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg
Aktenzeichen: StALU WM 42-520.15.1.3. KA Kirchdorf
- 3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Kirchsee (Ostsee)
Ort: Neuhof (Insel Poel)
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):
Rechtswert Hochwert
33267102 5988900
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der SBR-Kläranlage Kirchdorf behandelten Abwassers
- 7. Maß:** Menge:
Abwassermenge max. 46 l/s
1.600 m³/d

Jahresschmutzwassermenge: 220.000 m³/a
(abwasserabgaberelevant)

Beschaffenheit:
Parameter einzuhaltender
Überwachungswert
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 70 mg/l
Biochemischer Sauerstoffbedarf BSB5) 20 mg/l
Ammonium-Stickstoff (NH₄-N) 10 mg/l
Stickstoff, gesamt, anorganisch (Nges.anorg.) 10 mg/l
Phosphor, gesamt (Pges.) 2 mg/l

In das Wasserbuch eingetragen am 30.06.2022
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr. 6108 Seite 2
