



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 6210

- 1. Adressat:** Zweckverband KÜHLUNG
Kammerhof 4
18209 Bad Doberan
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 30.06.2020
erteilt durch: Landrat des Landkreises Rostock (seit 04.09.2011)
Aktenzeichen: TW/72093/02/20
- 3. Rechtsnorm:** § 9 Abs. 1 Nr. 5 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Entnehmen von Grundwasser
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Grundwasser
Ort: Satow
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):
- | <u>Rechtswert</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Brunnen</u> |
|-------------------|-----------------|----------------|
| 33296430 | 5987102 | 1 |
| 33296516 | 5987171 | 2 |
| 33296441 | 5987315 | 3 |
| 33296385 | 5986946 | 4 |
- 6. Zweck:** Öffentliche Trink- und Brauchwasserversorgung - WF Satow
- 7. Maß:** Entnahmemenge:
Maximale Stundenmenge $Q_h \text{ max} = 65 \text{ m}^3/\text{h}$
Mittlere tägliche Entnahmemenge $Q_{365} = 870 \text{ m}^3/\text{d}$
Maximale tägliche Entnahmemenge $Q_d \text{ max} = 1.200 \text{ m}^3/\text{d}$
Maximale jährliche Entnahmemenge $Q_a. \text{ max} = 317.550 \text{ m}^3/\text{a}$

In das Wasserbuch eingetragen am 23.01.2023.

Das Wasserbuchblatt umfaßt die Seite 1.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.