



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 690

- 1. Adressat:** Wasserversorgung- und Abwasserzweckverband Güstrow-Bützow-Sternberg
Carl-Hopp-Straße 1
18069 Rostock
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 02.05.2000 in der Fassung der 1. Änderung vom 15.06.2000
erteilt durch: Landrat des Landkreises Güstrow
Aktenzeichen: E / 53075 / 17 / 00
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 1996 (BGBl. I S. 1695), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. August 1998 (BGBl. I S. 2455, ber. S. 3582)
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Abwasser in den LV 82
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: LV 82
Ort: Reimershagen
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|---------------|-----------------|-------------------|
| N-33-85-A-b-1 | 5952210 | 3312660 |
- 6. Zweck:** Ableiten von Abwasser nach der Behandlung in der vollbiologischen Abwasserreinigungsanlage (SBR-Verfahren) - KA Reimershagen
- 7. Maß:** Einleitmengen:
max. Trockenwetterabfluß pro Tag 47 m³/d
(einschließlich 30 % Fremdwasser)
max. Trockenwetterabfluß pro Sekunde 6,5 l/s
(für 2h pro Tag)
- max. Trockenwetterabfluß pro Jahr 17.155 m³/a
(einschließlich 30 % Fremdwasser)
- Beschaffenheit:
chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 150 mg/l
biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) 40 mg/l

8. Befristung: 31.12.2015

In das Wasserbuch eingetragen am 18.07.2000, geändert am 04.05.2010.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 690 Seite 2
