



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

## Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 706

- 1. Adressat:** Zweckverband Wismar  
z. H. des Geschäftsführers  
Dorfstraße 28  
23973 Lübow
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 26.06.2000 zuletzt geändert durch  
4. Änderungsbescheid vom 31.05.2021  
**erteilt durch:** Staatliches Amt für Umwelt und Natur Schwerin  
**Aktenzeichen:** StAUN SN 310-5200.3.2-5804050/9635200/6122
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 1996 (BGBl. I S. 1695), zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 3. Mai 2000 (BGBl. I S. 632)
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Abwasser in die Ostsee / Kirchsee
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Beutel der Kirchsee bei Ostsee-km ca. 28.600  
Ort: Kirchdorf / Insel Poel  
  
*Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):*  
Rechtswert Hochwert  
33267080 5988892
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der SBR-Kläranlage Kirchdorf behandelten Abwassers aus den angeschlossenen Ortschaften und Ferienanlagen der Insel Poel
- 7. Maß:** Einleitmenge:  
angeschlossene Einwohner (EW): 10.000  
Abwassermenge 46 l/s  
1.600 m<sup>3</sup>/d  
JSW-Menge 2000 2001 ab 2002  
180.000 m<sup>3</sup>/a 200.000 m<sup>3</sup>/a 220.000 m<sup>3</sup>/a
- | Parameter   | Überwachungswert | Dimension |
|---|------------------|-----------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) (ab 01.01.2009) | 70               | mg/l      |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen (BSB5)  | 20               | mg/l      |
| Ammoniumstickstoff                                | 10               | mg/l      |
| Phosphor gesamt                                   | 2                | mg/l      |
| Stickstoff gesamt (ab 01.01.2009)                 | 10               | mg/l      |
| pH-Wert   | 6,5 - 8,5        |           |
- 8. Befristung:** 31.05.2022

In das Wasserbuch eingetragen am 22.08.2000 , geändert am 30.07.2021.  
Das Wasserbuchblatt umfaßt die Seite 1.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.