



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 738

- 1. Adressat:** Gemeinde Walow
Kisserower Str. 5
17209 Walow
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 11.01.1996
erteilt durch: Landrat des Landkreises Müritz
Aktenzeichen: 662 / 7 / 06 - 133 / 040
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 1986 (BGBl. I S. 1529, ber. S. 1654), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 27. Juni 1994 (BGBl. I S. 1440)
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Abwasser in den Klostermühlbach
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Klostermühlbach
Ort: Walow
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|--------------|-----------------|-------------------|
| 0506-42 | 5922050 | 4530825 |
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der Oxydationsteichanlage Walow behandelten Abwassers
- 7. Maß:**
- | | | |
|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Einleitmengen: | 364 EW | |
| Abwassermenge | | 4,0 m ³ /h |
| Trockenwetterabfluß | | 4,0 m ³ /h |
| | | 34,5 m ³ /d |
| Jahresschmutzwassermenge | 12.600 m ³ /a | |
- Beschaffenheit:
- | Parameter | einzuhaltende Überwachungswerte | Dimension |
|--|---------------------------------|-----------|
| 1. Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 150 | mg/l |
| 2. Biologischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen (BSB5) | 40 | mg/l |
- 8. Befristung:** 31.12.2010

In das Wasserbuch eingetragen am 07.11.2000.
Das Wasserbuchblatt umfaßt die Seite 1.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.