



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 760

- 1. Adressat:** Zweckverband Wismar
vertreten durch den Vorstandsvorsteher
Dorfstraße 28
23972 Lübow
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 13.09.2000 in der Fassung der
Änderungsbescheide vom 27.01.2004 und 23.03.2005
erteilt durch: Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg
Aktenzeichen: 66.01-10/20-11101-217-2000
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
12. November 1996 (BGBl. I S. 1695), zuletzt geändert durch Artikel 19
des Gesetzes vom 3. Mai 2000 (BGBl. I S. 632)
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Abwasser in den Teplitzer See
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Teplitzer See
Ort: Bäbelin
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|--------------|-----------------|-------------------|
| N-32-84-A-b | 5981731 | 2677833 |
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der mechanisch-biologischen Kläranlage (KBA)
OT Bäbelin behandelten Abwassers
- 7. Maß:** Einleitmenge:
- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Anschluß | 75 EW |
| Trockenwetterabfluß (150 l/E/d) | 11 m ³ /d |
| Jahressschmutzwassermenge | 4.106 m ³ /a |
- Beschaffenheit:
- | Parameter | einzuhaltende
Überwachungswerte |
|--|------------------------------------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 150 mg/l* |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 40 mg/l* |
| Stickstoff ges.(Nges) als Summe aus
Ammonium-, Nitrit- und Nitratstickstoff | 120 mg/l* |
| Phosphor ges. (Pges) | 30 mg/l* |

* Probenahmeart = qualifizierte Stichprobe

8. Befristung: 30.09.2010

In das Wasserbuch eingetragen am 20.11.2000, geändert am 04.10.2005.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 760 Seite 2
