



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 80533

- 1. Träger des Vorhabens:** HMS-Holzindustrie Hagenow GmbH
Werkstraße 3
19230 Hagenow
- 2. Bescheid:** Plangenehmigung vom 06.12.2016
erteilt durch: Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim
Aktenzeichen: 532/68/1.10-11/P-0434/PG M-02-16
- 3. Rechtsnorm:** § 68 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), in Verbindung mit § 68 Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG) vom 30. November 1992 (GVOBl. M-V 1992, S. 669), jeweils mehrfach geändert und gültig in der derzeit aktuellen Fassung
- 4. Vorhaben:** Verlegung und teilweise Verrohrung BE 04/5 auf dem Gelände der HMS-Holzindustrie Hagenow GmbH
- M 1: Verlegung und teilweise Verrohrung BE 04/5
Der Graben BE 04/5 wird ca. 30 m in südliche Richtung auf das Flurstück 30/82 verschoben. Der Anbindepunkt befindet sich neben dem unbefestigten Parkplatz an der Betriebszufahrt. Von hier soll auf einer Länge von ca 85 m verrohrt werden. Die Weiterführung erfolgt als offener Graben. Dieser wird parallel zum vorhandenen Graben bis zur Grenze zum Flurstück 30/83 verlaufen. Weiter in nördliche Richtung, parallel zur Grundstücksgrenze, ist die Anbindung an den vorhandenen Graben vorzusehen. Die Länge des neuen Grabenabschnittes beträgt 185 m. Die Sohle ist mind. 1,0 m breit herzustellen, das Böschungsverhältnis beträgt ca. 1 : 1,5. Beim geplanten Grabenprofil bleibt das Speichervolumen erhalten. Da der Graben BE 04/6 per Verrohrung in den Bereich des Grabens BE 04/05 einleitet, welcher verrohrt werden soll, ist die Verrohrung des Grabens BE 04/06 an die Verrohrung des Grabens 04/5 anzuschließen.
Vom vorhandenen Durchlass unter der Grundstückszufahrt zum Betriebsgelände von HMS bis zum geplanten Auslauf in den offenen Graben sind 85 m Betonrohrleitung DN 800 zu verlegen.
- M 2: Herstellung Durchlass
An der südöstlichsten Grenze des Flurstückes 30/80 ist ein 7 m breiter Durchlass DN 800 als Grabenüberfahrt zu errichten. Die Böschung des Ein- und Auslaufbereiches ist analog des Auslaufbereiches „Verrohrung BE 04/5“ gegen Ausspülung/ Absackung zu sichern.

Wasserbuchblatt Nr.: 80533
Seite 1

5. Örtliche Lage: Ort: Hagenow
Gemarkung Hagenow:
M 1: Flur 24, Flurstücke 30/81, 30/82
M 2: Flur 24, Flurstück 30/80

Koordinaten der Grabenabschnitte (ETRS 89, Zone 33): Siehe PG

6. Zweck: Gewässerausbau

In das Wasserbuch eingetragen am 26.02.2018.

Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 80533 Seite 2
