



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 879

- 1. Adressat:** Gemeinde Altenpleen
über Amt Altenpleen
Parkstraße 2
18445 Altenpleen
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 13.11.2000 in der Fassung des
2. Änderungsbescheides vom 26.02.2010
erteilt durch: Landrat des Landkreises Nordvorpommern
Aktenzeichen: WE 8/13057/005/96553/280/00
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 1996 (BGBl. I S. 1695), zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 3. Mai 2000 (BGBl. I S. 632)
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Abwasser in den Graben 9/1
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Graben 9/1
Ort: Günz
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):
Rechtswert Hochwert
33364334 6026165
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der Kläranlage Günz (Scheibentauchkörperverfahren) behandelten Abwassers - 150 Einwohnerwerte (EW)
- 7. Maß:** Menge:
Einwohnerwerte EW = E + EGW): 150 EW
Abwassermenge = Trockenwetterabfluss: Qd = 29,25 m³/d
(ca. 150 l/E x d als Frischwassermaßstab)
Qf = 30 %
Jahresschmutzwassermenge : ab 01.01.2005 6.000,00 m³/a
- Beschaffenheit:
Parameter einzuhaltende Überwachungswerte
- | | |
|--|------------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 150 mg/l * |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 40 mg/l * |
| ab 01.01.2005 | |
| Phosphor ges. (Pges) | 15 mg/l * |
| Stickstoff ges. (Nges) als Summe von Ammonium-, Nitrit- und Nitratstickstoff | 110 mg/l * |

* Probenahmeart = qualifizierte Stichprobe

.

8. Befristung: 31.12.2020

In das Wasserbuch eingetragen am 01.03.2001 , geändert am 16.01.2017.

Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 879 Seite 2
