



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 914

- 1. Adressat:** Gemeinde Löbnitz
über Amt Barth
Teergang 2
18356 Barth
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 02.12.1997 in der Fassung der
1. Änderung vom 13.04.2005
erteilt durch: Staatliches Amt für Umwelt und Natur Stralsund
Aktenzeichen: StAUN HST-310c 5242.0/NVP/96/1102
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Bekanntmachung der Neufassung vom 12. November 1996 (BGBl. I S. 1695)
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in oberirdische Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Barthe
Ort: Löbnitz
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|--------------|-----------------|-------------------|
| 0307-122 | 6018330 | 4548010 |
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der biol. KA (belüftetes Festbett) behandelten Abwassers und des im Gewerbegebiet anfallenden Niederschlagswassers
- 7. Maß:**
- | Abwasserart | Einleitmenge |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Abwasser (Trockenwetterabfluß) | 13,0 m ³ /d |
| davon anteilig häuslicher Abwasser | 6,2 m ³ /d |
| | 0,775 m ³ /h |
| davon anteilig gewerblicher Abwasser | Qd max 6,8 m ³ /d |
| | Qd mittel 3,0 m ³ /d |
| | 0,9 m ³ /h |
| Jahresschmutzwassermenge: | 3.358,0 m ³ /a |
| Niederschlagswasser | 226 l/s |
-
- | Beschaffenheit (Abwasser) | einzuhaltende Überwachungswerte |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Parameter | |
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 110 mg/l * |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 25 mg/l * |
| pH-Wert | 6,5-8 Stichprobe |

| | |
|---|-----------|
| abwasserabgabenrelevante Parameter | |
| Phosphor gesamt | 20 mg/l * |
| Stickstoff gesamt als Summe von Ammonium-, Nitrit- und Nitratstickstoff | 55 mg/l * |

* Probenahmeart = qualifizierte Stichprobe

(Niederschlagswasser)
Einzuhaltende Überwachungswerte: keine

8. Befristung: 31.12.2015

In das Wasserbuch eingetragen am 21.03.2001, geändert am 07.06.2005.

Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.