



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

## Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

### Wasserbuchblatt Nr.: 915

- 1. Adressat:** Amt Röbel-Müritz vertr. d. d. Eigenbetrieb  
"Müritz-Elde-Wasser" (MEWA) (AG NB HRA 1871)  
Seebadstraße 6  
17207 Röbel
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 10.10.1997; zuletzt geändert mit 2.  
Änderungsbescheid vom 04.10.2012  
**erteilt durch:** Landrat des Landkreises Müritz  
**Aktenzeichen:** 662 / 7 / 07 - 105
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Bekanntmachung der Neufassung vom 12. November 1996 (BGBl. I S. 1695)
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Abwasser in den Krohnsgraben Z 8
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Z 8 Krohnsgraben  
Ort: Fincken  
*Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):*  
Rechtswert Hochwert  
33329925 5914777
- 6. Zweck:** Beseitigung des häuslichen Abwassers aus dem Schloßhotel, der Schule, dem 24-WE-Block sowie dem 3-WE-Block der Gemeinde Fincken - Oxidationsteiche
- 7. Maß:** Einleitmenge: 165 EW  
Abwassermenge 1,02 m<sup>3</sup>/h  
Trockenwetterabfluß 1,02 m<sup>3</sup>/h  
8,22 m<sup>3</sup>/d  
Jahresschmutzwassermenge 3.000 m<sup>3</sup>/a
- | Beschaffenheit<br>Parameter                        | einzuhaltende<br>Überwachungswert | Dimension |
|--|-----------------------------------|-----------|
| 1. Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)               | 150                               | mg/l      |
| 2. Biologischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen (BSB5) | 40                                | mg/l      |
- Giftigkeit gegenüber Fischeiern G Ei = 1

In das Wasserbuch eingetragen am 14.03.2001 , berichtigt am 11.11.2016.  
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 915 Seite 2
-------------------------------------