



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 918

- 1. Adressat:** Stadt Barth
Der Bürgermeister
Teergang 2
18356 Barth
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 12.12.1994 zuletzt geändert
durch 3. Änderungsbescheid vom 07.04.2005
erteilt durch: Staatliches Amt für Umwelt und Natur Stralsund
Aktenzeichen: StAUN HST 310c-5242.0-NVP/94/2465
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4a des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 1986 (BGBl. I S. 1529, ber. S. 1654), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 27. Juni 1994 (BGBl. I S. 1440)
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Abwasser in den Barther Strom
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Barther Strom
Ort: Barth
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):
Rechtswert Hochwert
33349560 6027786
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der Kläranlage Barth (BA) behandelten häuslichen und gewerblichen Abwassers u. MW der Stadt Barth sowie Umlandgemeinden
- 7. Maß:** Einleitmengen:
Abwassermenge Qh max 420,0 m³/h; Qd max 1.891,2 m³/d
Trockenwetterabfluss
- Barth 100,0 m³/h 1.200,0 m³/d
- Fuhlendorf; Bodstedt 19,9 m³/h 300,0 m³/d
- Pruchten ; Bresewitz 16,0 m³/h 241,2 m³/d

Jahresschmutzwassermenge 635.538 m³/a
Fäkalmenge 13.000 m³/a 150 m³/d

Überwachungswerte:
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 90 mg/l
Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen (BSB5) 20 mg/l
Ammonium-Stickstoff (NH₄-N) 10 mg/l
Nitrat-Stickstoff (NO₃-N) -
Stickstoff gesamt (Nges) 18 mg/l

Wasserbuchblatt Nr.: 918
Seite 1

Phosphor gesamt (Pges)

2 mg/l

.

8. Befristung: 31.12.2014

In das Wasserbuch eingetragen am 21.03.2001 , gelöscht am 16.01.2017.

Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 918 Seite 2
