



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

## Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 931

- 1. Adressat:** Neptun GmbH  
Dorfstraße 17  
18581 Neukamp/Rügen
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 23.07.1999 zuletzt geändert durch  
5. Änderungsbescheid vom 04.10.2005  
**erteilt durch:** Staatliches Amt für Umwelt und Natur Stralsund  
**Aktenzeichen:** STAUN HST 310b 5242.2/RÜG/98/611
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4a des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 1996 (BGBl. I S. 1695), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. August 1998 (BGBl. I S. 2455, ber. S. 3582)
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in ein Küstengewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Wreechener See  
Ort: Putbus / Neukamp
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|--------------|-----------------|-------------------|
| 0308-222     | 6022980         | 4595250           |
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der Kläranlage (Tauchkörper) behandelten Abwassers - bis zu 120 EW
- 7. Maß:** Einleitmenge:  
Abwassermenge 1,90 m<sup>3</sup>/h  
Trockenwetterabfluß 1,90 m<sup>3</sup>/h  
19,00 m<sup>3</sup>/d  
Jahresschmutzwassermenge 3400 m<sup>3</sup>/a
- Beschaffenheit:  
Parameter  
Überwachungswerte  
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 150 mg/l\*  
Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) 40 mg/l\*  
Stickstoff gesamt\* 60 mg/l\*  
(Nge=NH4-N+NO2-N-NO3-N)  
Phosphor gesamt\* 10 mg/l\*
- \* Probenahme = qualifizierte Stichprobe
- 8. Befristung:** 31.12.2015

Wasserbuchblatt Nr.: 931  
Seite 1

In das Wasserbuch eingetragen am 27.03.2001, geändert am 01.11.2006.  
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 931 Seite 2
-------------------------------------