



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 943

- 1. Adressat:** Zweckverband Wasserversorgung und
Abwasserbehandlung Anklam
Pasewalker Allee 81a
17389 Anklam
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 15.07.1999
- erteilt durch:** Staatliches Amt für Umwelt und Natur Ueckermünde
Aktenzeichen: 520 15.1.3 / E7 / 9669 / 33 / 98
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 1996 (BGBl. I S. 1695), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. August 1998 (BGBl. I S. 2455, ber. S. 3582)
- 4. Benutzungsart:** Einleitung von Niederschlagswasser in die Peene
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Peene
Ort: Anklam, Stadt
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|---------------|-----------------|-------------------|
| N-33-76-A-d-4 | 5971310 | 3414140 |
- 6. Zweck:** Beseitigung des Niederschlagswassers von Dach-, Straßen- und Stellflächen aus dem Bereich des Einkaufszentrums "Alter Schlachthof" in Anklam
- 7. Maß:** Die einzuleitende Abwassermenge beträgt bei einer zu entwässernden Fläche von ca. 21 000 m²:
- Einleitmenge bei einem 15-min.-Regenereignis: ca. 200 l/s
 - durchschnittliche tägliche Einleitmenge: ca. 600 m³
(bezogen auf einen durchschnittlichen Tagesniederschlag von 33 mm)
 - durchschnittliche jährliche Einleitmenge: ca. 10 000 m³
(bezogen auf einen durchschnittlichen Jahresniederschlag von 560 mm)

In das Wasserbuch eingetragen am 04.04.2001.

Das Wasserbuchblatt umfaßt die Seite 1.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.