



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 959

- 1. Adressat:** Evangelische Arbeitsgemeinschaft
für Soldatenbetreuung in der BRD e. V.
Hausdorfstraße 103
53129 Bonn
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 18.11.1999
- erteilt durch:** Staatliches Amt für Umwelt und Natur Ueckermünde
Aktenzeichen: 5200.3.2 / E7 / 9687 / 17 / 98
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 1996 (BGBl. I S. 1695), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. August 1998 (BGBl. I S. 2455, ber. S. 3582)
- 4. Benutzungsart:** Einleitung von Niederschlagswasser in die Uecker (Ueckeraltarm)
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Uecker
Ort: Torgelow
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> | <u>Einleitstelle</u> |
|---------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| N-33-89-A-a-1 | 5945570 | 3435130 | ELS 1 |
| | 5945590 | 3435280 | ELS 2 |
- 6. Zweck:** Ableitung von gesammeltem Niederschlagswasser von Park-, sowie Dach- und Straßenflächen des Soldatenheimes "Haus der Begegnung" in Torgelow
- 7. Maß:** Die einzuleitende Abwassermenge beträgt:
- Einleitstelle 1 (ELS-1) - Parkplatz
bei einer zu entwässernden Fläche von ca. 1625 m²
- Einleitmenge bei einem 10-min.-Regenereignis: ca. 22 l/s
(bezogen auf 164 l/s ha; n = 0,5)
 - durchschnittliche tägliche Einleitmenge: ca. 40 m³
(bezogen auf einen durchschnittlichen Tagesniederschlag von 31 mm)
 - durchschnittliche jährliche Einleitmenge: ca. 700 m³
(bezogen auf einen Jahresniederschlag von 535 mm)

Einleitstelle (ELS 2) - Soldatenheim
bei einer zu entwässernden Flächen von ca. 2000 m²

- Einleitmenge bei einem 10-min.-Regenereignis: ca. 30 l/s
(bezogen auf 164 l/s ha; n = 0,5)

- durchschnittliche tägliche Einleitmenge: ca. 60 m³
(bezogen auf einen durchschnittlichen Tagesniederschlag von 31 mm)

- durchschnittliche jährliche Einleitmenge: ca. 1 000 m³
(bezogen auf einen Jahresniederschlag von 535 mm)

In das Wasserbuch eingetragen am 05.04.2001.

Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.